

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 555 «Белогорье Приморского района Санкт-Петербурга») (полное и сокращенное наименование объекта)			ОГРН 1027807573200		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)					
1. Среднее (полное) общее образование				ОКВЭД80.21.2	
2. Дополнительное образование детей				ОКВЭД80.10.3	
3. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)				ОКВЭД80.10.1	
Форма собственности		Собственность субъекта РФ			13
(указывается форма собственности по ОКФС)					
Организационно-правовая форма		Бюджетное учреждение			7 52 03
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)					
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта		Директор		Андреева Е.В.	
Телефон, факс руководителя объекта		Тел.(812) 348-85-80		Факс.(812) 342-66-30	
Е-mail объекта		primschool555@gmail.com			
Юридический адрес объекта		197371	Санкт-Петербург, Приморский район, Комендантский пр. дом.17, корп.3,литер А.		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Фактический адрес объекта		197371	Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Уточкина, дом.6, корп.2,литер А.		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)					
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта					
		(индекс)			
		(почтовый адрес)			
Наименование вышестоящей организации (собственника)		Администрация Приморского района Санкт-Петербурга ОКОПФ 72			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)					
Юридический адрес вышестоящей организации		197374	Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Савушкина, д. 83		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Никоноров Алексей Владимирович			
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел. 576-82-28		Факс. 430-08-14	
Е-mail руководителя вышестоящей организации					

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	ГБОУ школа № 555 с углублённым изучением английского языка «Белогорье»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197371, Санкт-Петербург, Приморский район, ул.Уточкина., дом.6 корп.2									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	3671,5 кв.м									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2									
Кадастровый номер объекта	78:4125А:0 ::13									
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.									нет	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.									нет	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,17	не менее 1,2	п.5.1.7	
					Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
					Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰	-	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

					То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰	-	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
					Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰	-	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	-	не более 0,015	п.5.1.8	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11	
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3	п.5.3.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3		
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,07	не менее 0,05	п.5.1.9	
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,013	не более 0,015	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	

					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса в стесненных условиях, «К»	%	-	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	-	не более 15,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	-	не более 12,0		
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	-	не более 9,0		
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	-	не более 6,0		
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной, «К»	м	-	не менее 1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		

					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		использовани я
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,3	п.5.1.13	
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов , «К»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.16	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	м	-	не менее 1,2		
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п.5.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,3	не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5-0,9	0,9	п.6.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	-		п.5.1.13	
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	

					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,30	0,3	п.5.1.13	
					Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,038	0,03-0,05	п.6.2.12	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,044	не менее 0,045		
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	‰	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	‰	-	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	-	не более 15,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	-	не более 12,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	-	не более 9,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	-	не более 6,0	п.5.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,9	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		

					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		использовани я
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	0,3	п.5.1.13	
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03- 0,05	п.6.2.12	
					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.6.2.12	
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.2.12.	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
					Уклон пандуса, «К»	‰	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.6.2.9	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	

2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
2.6	Входные площадки	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.4	
					Поперечный уклон, «К»	%	-	1-2		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
					Высота площадки без пандуса	м	-	не более 0,015	п.6.1.2	
					Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	-	не менее 1,60	п.6.1.4	
					Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	-	не менее 2,20	п.6.1.4	
					Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	-	не менее 1,40	п.6.1.4	
					Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	-	не менее 1,80	п.6.1.4	
					Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	-	не менее 1,90	п.6.1.4	
					Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	-	не менее 1,20	п.6.1.4	
					Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	не менее 2,20	п.6.1.4	
					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	не менее 2,20		
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,40	не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9	п.6.1.5	

[illegible]

					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.1.5	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	не более 0,014	п.6.2.4	
					Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	не выше 1.0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
	Прозрачные двери на входах в здании, прозрачные ограждения и перегородки	1	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1.0 м от пола «С»	наличие	Нет		п.6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	Нет			
					Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012	
					Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	-	не менее 0,1	п.6.1.6	
					Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	-	не менее 0,2	п.6.1.6	
					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6	
2.9	Вестибюли общественных зданий	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	не менее 0,95	п.6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
					Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет		п.6.5.3	

					Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие	нет		п.6.5.7	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п.6.5.12	
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3		
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
					Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,65	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	не менее 2,0		
					Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.2	
					Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,7	не менее 1,4	п.6.2.2	
					Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет		п.6.2.6	
					Высота ворса ковров «К», «О»	м		не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9-1,4	не менее 0,9	п.6.2.4	

					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,5	не более 0,014	п.6.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8	
					Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
					Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5-0,9	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.11	
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,07	не менее 0,045		
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
3.4		0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	п.6.2.9	

	Пандусы стационарные				Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	-	0,9-1,0		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,67-0,73		
					Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
					Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м	-	0,9-1,0	п.6.2.9	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
					Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.10	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
					Уклон пандуса «К»			не более 80,0 (1:12,5)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	

					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1	п.6.2.14	
					Глубина кабины «К»	м	-	не менее 1,4		
					Ширина дверного проема «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.13	
					Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	нет	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	нет			
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п.6.2.16	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	не менее 0,1		
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.14	
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
3.9	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну	соответствие	нет		п.6.2.8	

				или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
					Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анketируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п.8.1.4	
					Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4	
					Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет			
					Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5		
					Тактильная информация (информирующая тактильная табличка) о местах получения услуги, расположенная рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола (расстояние от края таблички до края дверного проема 0,1 м), «С»	соответствие	нет		п.6.5.9	
4.1.2	Помещения для приема посетителей	0	1	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:		-			
					на одно рабочее место	кв. м	-	не менее 12,0	п.8.1.11 п.8.7.3	

					на два рабочих места	кв. м	-	не менее 18,0	п.8.1.11	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	не более 0,85	п.8.1.7	
					Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги, «К»	м	-	не менее 1,0	п.8.1.7	
					Ширина и высота проема для ног, «К»	м	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
					Глубина проема для ног «К»	м	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.8.4.3	
					Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	-	не более 0,85	п.8.1.7	
					Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие	Нет		п.8.4.2, табл.8.1	
					Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата, «К», «С»	м	-	не менее 1,2		
					Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С»	соответствие	Нет		п.8.4.4	
					Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
					Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие	Нет		п.6.5.1	
					Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.8	
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Нет	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	

[illegible]

					Высота столов в буфетах и закусочных «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.4.7	
					Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
					Ширина прохода между столами в ресторане, «К», «С»	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
					Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд, «К», «С»	м	-	не менее 1,2	п.8.4.7	
					Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
4.3.1	Помещения раздевальных	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	-	не менее 4,5	п.8.5.12	
					Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	-	не менее 1,8		
					Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	-		п.6.5.1	
4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
							-	для детей 0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	не менее 2,0	п.8.5.10	
					Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	Нет			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	Нет		п.8.5.8	
					Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м	-	не менее 0,3		
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	Нет		п.8.5.9	
					Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.6.5.1	
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
4.4.1	Зрительный зал	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	-	не менее 0,9	п.8.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	не более 8 (1:12)		

				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м	-	0,7		
				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м	-	0,9	п.8.6.7	
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2	
				Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
				Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%	-	не менее 5		
				Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	-	не менее 1,4	п.8.1.6	
				Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	-	не менее 0,9	п.8.1.6	
				Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м	-	не менее 1.6	п.8.5.3	
				Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.8.5.1	
				Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.8.5.3 п.8.6.5	
				Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%	-	не менее 5	п.8.1.4 п.8.1.10	
				Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	Нет		п.8.1.10	
				Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	Нет		п.8.6.6	
				Зона для выгула собак поводчрей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	Нет		п.7.5.5 СП 59.13330.2012	
				Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У»	наличие	Нет		п.8.1.5	
				Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.6.5.1	

	4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.5.1	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	не менее 5	п.8.1.4	
					Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	Нет		п.8.6.11	
					Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	-	не менее 1,2	п.8.6.10	
					Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	1,5		
					Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	0,9		
4.5.2	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.8.2.5	
4.5.3	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом размером не менее 2,5 х 2,5 м, «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.8.2.4	
					Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.6.5.1	
	4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения									
4.6.1	Входная зона	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.3.3	
					Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет			
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием	наличие	нет			

					помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

4.6.2	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов «К»	м	-	не менее 3,2	п.8.3.4	
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов «К»	м	-	не менее 2,8		
4.6.3	Кабинеты врачей и процедурные	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов, «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.3.3	

4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)

4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие-информационных средств доступных для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.6.14	
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов, установки икон, лампад и т.п. «К»	м	-	не более 0,6	п.8.6.17	
					Высота возложения венков, цветов, установки икон, лампад и т.п. «К»	м	-	0,6-1,2	п.8.6.17	
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	-	не менее 1	п.8.1.4	
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м	-	не менее 0,9	п.8.6.17	

4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.8.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	-	0,85-1,1	п.6.4.2	
					То же на расстоянии от боковой стены,	м	-	не менее 0,6	п.6.4.2	

| |

			«K», «O», «C»					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	-	0,4-0,8		
5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5	п.6.3.2	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
					Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	-	не менее 2,2		
					Ширина двери кабины «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	наружу	п.6.3.3	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	Нет		п.6.3.3	
					Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	Нет		п.6.3.3	
					Высота расположения раковины «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.1.7	
					Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
					Глубина проема для ног около раковины «К»	м	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	

					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет			
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м	-	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин) могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
					Глубина «К»	м	-	не менее 2,25	п.6.3.3	
					Ширина двери кабины «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	наружу	п.6.3.3	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Нет		п.6.3.3	
					Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	Нет		п.6.3.3	
					Высота расположения раковины «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.1.7	
					Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
					Глубина проема для ног около раковины «К»	м	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	

					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет			
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	не менее одной	п.8.1.4	
					Ширина двери кабины «К»	м	-	0,9	п.6.2.4	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет	наружу	п.6.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	Нет		п.6.3.5	
					Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.3.5	
					Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	-	0,48	п.6.3.5	
					Ручной душ «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.35	
					Настенные поручни «С», «О»	наличие	Нет		п.6.3.5	
					Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		п.6.3.9	
					Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,5	п.6.3.5	
					Длина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,5		
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	не менее 1,8	п.6.3.7. табл. 1	
					Глубина «К»	м	-	не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	

					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
					Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	не менее 2,4	п.6.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	-	не менее 1,8		
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	не менее 1,8		
					Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
					Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1	
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	не более 0,48	п.6.3.5	
					- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.5	
					- настенными поручнями «С», «О»	наличие	Нет		п.6.3.5	
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		п.6.3.9	
					Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.3.5	
					Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
					Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
					Глубина «К»	м	-	не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста	наличие	Нет		п.6.3.6	

					охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	не менее 2,4	п.6.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	-	не менее 1,8		
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	не менее 1,8		
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	не далее 50	п.5.2.2	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	не далее 100		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п.5.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
					Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	-	6,8	п.5.2.4	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет		п.5.2.1	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет		п.5.2.1	
					Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	-	2,1	п.5.2.1	
					Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами проходной части пешеходных	м	-	1,5-2,0	п.5.2.1	

					путей на высоте, «К»					
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	наличие	Нет		п.5.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил	Заместитель директора по АХР	Кононенко Ольга Сергеевна		«__»_____202_г.
телефон	Заполнил Анкету:	ФИО	(подпись)	
Согласовано:	Директор	Андреева Евгения Васильевна		«__»_____202_г.
телефон	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)	