



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-61  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района  
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. 307-26-49

**Предписание № 2-22-445/1/1.**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №555 с углубленным изучением английского языка  
«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, (ИНН 7814026995, юридический  
адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 17, корп. 3, лит. А).**  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по  
г. Санкт-Петербургу от 24 июня 2016 года, № 2-22-445, в период с 25 июля 2016 года по 28 июля  
2016 года, включительно, Ивановой Анастасией Сергеевной – старшим инспектором ОНДПР  
Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательной  
организации Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа №555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье»  
Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 10, корп.  
2, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с И.о. директора ГБОУ школа № 555 Приморского района Санкт-Петербурга  
Савельевой Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>предпи<br>сания | Вид нарушения требований пожарной<br>безопасности, с указанием конкретного места<br>выявленного нарушения                                                                                                                                                                                     | Пункт (абзац пункта) и наименование<br>нормативного правового акта<br>Российской Федерации и (или)<br>нормативного документа по пожарной<br>безопасности, требования которого (ых)<br>нарушены                 | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка о<br>выполнен<br>ии<br>(указывает<br>ся только<br>выполнен<br>ие) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                                                         |
| 1.                   | Заполнение дверного проема в<br>противопожарной перегородке 1 типа,<br>отделяющей помещение пищеблока,<br>расположенного на первом этаже<br>здания, от общего коридора, не<br>соответствует 2-му типу заполнения<br>проемов в противопожарных преградах<br>(установлена дверь с ненормативным | п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6, ст.88,<br>табл. 23, 24 Федерального закона<br>от 22.07.2008 г. №123-ФЗ<br>«Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности», п. 5.2.6 СП<br>4.13130.2013 «Системы | 29.05.2017 г.                                                             |                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|    | пределом огнестойкости).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».                                                                                                                                                                                              |               |  |
| 2. | Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа, отделяющей помещение прачечной, расположенное на первом этаже здания, от общего коридора, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (установлена дверь с ненормативным пределом огнестойкости).                                                                                                                                                                   | п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6, ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | 29.05.2017 г. |  |
| 3. | Руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). п. 24                                                                                                                                                                  | 29.05.2017 г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной



безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС  
России по городу Санкт-Петербургу  
старший лейтенант внутренней службы



А.С. Иванова

«28» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

А. И. О. директора Савельева Елена  
Александровна

«28» июля 2016 г.

Савельева