

СПРАВКА

по проверке комплексных систем обеспечения безопасности организации
(объекта)

«17» 08 2017 года.

Санкт-Петербург
(населенный пункт)

Мною, инструктором противопожарной профилактики ГПС пожарной части
(профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района» Суворовой Т.И.----
(Ф.И.О., должность)

при проведении мер по соблюдению требований пожарной безопасности
составлен настоящая справка:

ГБОУ школа №555

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

Совместно с представителем учреждения- Рогаская - Рогасова Н.А.
(Ф.И.О. представителя (ей), ответственного)

В ходе проведения КСОБ установлено:

1. Наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации:

(марка прибора; наличие договора на ТО обслуживание АПС; проведение ТО; наличие журнала по
проведению ТО и техническому ремонту; инструкция по эксплуатации)

АПС - исправна. Договор на ТО с ООО "Техни-
ческий сервис" (Зданья)

2. Наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией:

вид оповещения; наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и
текущему ремонту; инструкция по эксплуатации)

СОУЭ - исправна (развешен) Здан.

3. Наличие и исправность системы охранной сигнализации:

(наличие договора на ТО ОС; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему
ремонту; инструкция по эксплуатации)

ОС - исправна (Здан.):
Ответствен в д/е на ул. Уточки-
на, д. 6 кор. 2.

4. Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации:

(наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему ремонту;
инструкция по эксплуатации)

КТС исправна

5. Наличие и исправность системы видеонаблюдения:
(наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему ремонту;
инструкция по эксплуатации)

СВН- исправно (3 здания)
Договор на ТО. с ООО "Т.Т."

6. Наличие и исправность системы контроля и управления доступом:
(наличие договора на ТО; проведение ТО; наличие журнала по проведению ТО и текущему ремонту;
инструкция по эксплуатации)

СКУД- исправно (3 здания)
Договор на ТО. с ООО "Т.Т."

7. Наличие и исправность установок автоматического пожаротушения:
(вид установки; наличие договора на ТО обслуживание АУПТ; проведение ТО; наличие журнала по
проведению ТО и текущему ремонту; инструкция по эксплуатации)

АУПТ - не требуется

Примечание: Текстовая форма для занесения в таблицу о состоянии КСОБ:

1. имеется (исправно)
2. имеется (неисправно)
3. отсутствует
4. отсутствует- не требуется
5. ТО проведено
6. ТО не проведено

экземпляр акта получил:

Зам. дир. по АХР Романов Романов М.А.

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)


(подпись)

Инструктор противопожарной профилактики:

Суворова Т.И.

(должность специалиста, Ф.И.О.)


(подпись)

«17» ав 2017 г.