АКТ

проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2023/2024 учебному году.

Составлен « 03 » августа 2023 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Образовательное учреждение

Тип (назначение) здания

1989

Год постройки

197371, Санкт-Петербург, Ольховая улица д.10 корпус 2 литер А

Адрес образовательного учреждения

8(812) 342-66-30

Телефон (факс)

primschool555@gmail.com

Адрес электронной почты

Врио директора Мальцева Ольга Юрьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Приморского района от 16.06.2023 № 674-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:
Горячая Ольга Васильевна - начальник отдела образования
Норчинская Наталья Леонидовна - главный специалист
Дворникова Зоря Всеволодовна - главный специалист

от администрации образовательного учреждения
Мальцева Ольга Юрьевна врио директора

Михеева Татьяна Михайловна врио заместителя директора по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора Масальский Николай Игоревич

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Михеева Татьяна Михайловна - врио заместителя директора по АХР
Приказ № 53 от 29.05.2023
Удостоверение № 20-23-21633 Выдано 02.05.2023

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования
Закалдаев Сергей Адольфович
Приказ № 66 от 03.07.2023
Удостоверение № 20-22-38630 Выдано 01.08.2022

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
Здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Михеева Татьяна Михайловна - врио заместителя директора по АХР
Приказ № 65 от 03.07. 2023
Удостоверение 30550 № 09003-182 Выдано 19.05.2021

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников.
Лифтов в здании нет.

1.6. Ответственный за охрану труда
Михеева Татьяна Михайловна - врио заместителя директора по АХР
Приказ № 65 от 03.07.2023
Удостоверение XXI06401 Выдано 28.02.2023

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:
2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)
Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2015 № 1683-р, внесены изменения в устав 07.07.2016г. ИНН 7814026995

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществлении образовательной деятельности

Лицензия серия 78ЛО1 №0000119 от 18.10.2012г

(№ лицензии, дата выдачи)

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:
2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
серия 78АО1 № 0000401 от 14.08.2015г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 78 – АЖ, № 501819 от 30.01.2012г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство Серия 78 – АЖ, № 501820 от 31.01.2012 г

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие паспорт безопасности образовательного учреждения ДА

4. Наличие декларации пожарной безопасности образовательного учреждения ДА

5. Сведения о здании:

Объем здания - 10605 куб.м.

Этажность – 2 этажа

Общая площадь – 3671,5 кв.м.;

полезная площадь – 2534,9 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
Мед.кабинет- 46,9 кв., процедурный кабинет- 6,2 кв., 2 изолятора , общей площадью 12,6 кв., хлораторная – 2,2 кв.

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 12 групп, с общим количеством воспитанников 296 человек.

Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста – 27 детей
вторые группы раннего возраста – 24 детей
первые младшие группы - 24 детей
вторые младшие группы – 27 детей
средние группы -74 детей
старшие группы - 52 детей
подготовительные к школе группы – 78 детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка – 8 482,0 кв., сколько на участке деревьев - 48,
в том числе фруктовых- нет, ягодных кустов - нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

своей контейнерной площадки у учреждения нет, пользуемся контейнерной площадкой ЖСК № 1 по адресу: Ольховая ул., д. 10 к.1 к/п № 700566 (договор о вывозе мусора с АО «Невский экологический оператор» № 1261077-2022/ТКО).

наличие договора о вывозе мусора
Контракт № 1261077-2023/ТКО от 01.01.2023 АО «Невский экологический оператор»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, теневые навесы имеются в кол-ве - 6шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ
нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
имеются/при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во внутридворовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние
все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2023/2024г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется … смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
Кабинет логопеда- 17,4 кв.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря имеется спортивный зал, общей площадью- 74,0 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется зал музыкальных занятий-74,2 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой
Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются – 4 компьютера; 1 телевизор; 2 МФУ; 1 интерактивная доска; 1 музыкальный центр; 1 мультимедийный проектор.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудование оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Холодильная камера – 1шт; Холодильник бытовой – 1 шт; Холодильный шкаф – 1 шт.; Ларь морозильный – 2 шт; Привод универсальный; Электромясорубка – 1шт; Плиты электрические -3шт; Жарочный шкаф – 2шт; Картофелечистка – 1шт; Тестомес- 1шт;	Полностью укомплектованы	Полностью укомплектованы	удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СаНПиН

наличие комнаты для заболевшего ребенка – 13,5 кв.м, кабинет прививочный-12,4 кв.м., процедурный –6,2 кв.м, 2 изолятора–12,6кв.м, хлораторная 2,2 кв.м, санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств- дезредства имеются

место приготовления- дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»

тара -дезрастворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков – в наличии в группах раннего возраста

наличие утюгов -1

наличие пылесосов для уборки- 12 бытовых пылесосов (на каждую группу), 1пылесос моющий

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения -спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
ООО "ЦСП" Юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, литер Г, телефон/факс 8(812) 7177612, centrsanprof@mail.ru
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - 15.06.2023 б/н
(дата № акта)
наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением - 22.06.2023 № 555-д/сО
(дата № акта)
наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением- здание не газифицировано
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования- 07.06.20212
(дата и № акта)
состояние сетей электроснабжения –исправно в рабочем состоянии

состояние сетей газоснабжения - здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:
16.1. состояние противопожарного водопровода - работает

количество пожарных кранов -8 шт.

комплектность пожарных кранов -укомплектовано
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
ООО «ПТК» № 0172200004922000323/555 от 30.01.2023
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые - 8шт.
углекислотные -2 шт.
необходимо приобрести -0шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Взлёт» № 0172200004921000211/555 КСОБ от 18.01.2022
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «Взлёт» № 0172200004921000211/555 КСОБ от 18.01.2022
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
Все воспитаики и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками

16.7. состояние путей эвакуации
Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя руководителя по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций -13.07.2023 б/н
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проведен профилактический визит № ИВ-130-40-1548 от 01.08.2023
(номер и дата акта/ письмо)

Результаты визита:
Нарушений требования законодательства в области обеспечения пожарной безопасности не выявлено.

17. Состоянии е инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное, ГУП «ТЭК СПб»/Теплоэнерго
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. блока - обеспечено /не обеспечено
санитарных узлов – обеспечено /не обеспечено
душевых – обеспечено /не обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.Л 30147 № А-0001438243 Протокол лабораторных исследований № 9568 от 31.05.2023 г, выполнен аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском , Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах. Результаты лабораторных исследований питьевой воды– соответствует действующим государственным санитарным нормам и правилам.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
Канализация городская, в исправном состоянии, жироулавливателями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве : 12 сан.узлов для учащихся, 2 сан.узла – служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем.

вентиляция:
в мед.блоке с естественным побуждением
в санитарных узлах, душевых с естественным побуждением
наличие паспортов на вентустановки (№,дата)нет.
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем реконструкции не проводилось.
Контракт № 0172200004921000246/555ВЕНТот 25.01.2022г. ООО «Вент-Сервис»_____
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное-25%

люминесцентное – 75%

лампы накаливания -0%

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л.30148 № А-0001438249. Протокол инструментальных измерений № 02377/3 от 31.05.2023 г, выполнен аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском , Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах. Результаты инструментальных измерений уровней искусственной освещенности – соответствует действующим государственным санитарным нормам и правилам._____
(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках- защитная арматура имеется, состояние удолетворительное_____
наличие перегоревших ламп (в %)- перегоревших ламп в учреждении нет_____
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - имеется контейнер (металлический ящик с замком) для хранения люминесцентных ламп, установленный в специально отведенном помещении._____

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья – кнопка вызова персонала,

555

тактильные таблички, таблица с наименованием организации, сделанной шрифтом Браэля, разметка ограничительной лентой лестниц.

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется – ООО « Охранное предприятие «Балтиец»
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе -1сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе -1человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Контракт № 0172200004922000247/555 от 30.12.2022
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации имеется

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется / не имеется

19.4. наличие ограждения территории организации имеется / не имеется

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные)-1 ручной металлодетектор

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) –Вход оборудован видеодомофоном с электрозамком. Служебные входы закрыты на замок, щеколду. Въездные ворота запираются на замок. Обеспечена жесткая фиксация створок въездных ворот в закрытом положении.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
Косметический ремонт группы

21. Замечания и предложения комиссии:
замечаний нет

Члены комиссии:
Горячая Ольга Васильевна _____ начальник отдела образования

Норчинская НатальяЛеонидовна _____ главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна _____ главный специалист

Мальцева Ольга Юрьевна _____ врио директора

Михеева Татьяна Михайловна _____ врио заместителя директора по АХР

Секретарь комиссии: _____ ИО начальника сектора обеспечения деят-ти ОУ Сергеев А.В.

Акт составлен «03» августа 2023г.

22. Заключение председателя комиссии:
Учреждение готово к новому 2023/2024 учебному году

Председателя комиссии: Заместитель
главы администрации Приморского района _____ С.С. Шипулин
«____» _____**2023 г.**
18 АВГ 2023

МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Комендантский пр., д.32, к.4, г. Санкт-Петербург, 197373
тел./факс (812) 307-26-49

01.08.2023 № СПВ-130-40-1548
На № 243 от 10.07.2023

Врио директора ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга

Медяник Е.А.

Комендантский пр., д. 17, корп. 3, лит. А, г. Санкт-Петербург, 197371

О рассмотрении обращения

Управление по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение об оказании консультации, в соответствии с абзацем 2 пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» разъясняет, что порядок организации и осуществления Федерального государственного пожарного надзора (далее – ФГПН) определен Положением о ФГПН (http://government.ru/docs/all/81640/). По вопросу обеспечения пожарной безопасности на объекте надзора, правообладателем которого является ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, сообщает, что на объекте надзора - здание общеобразовательного учреждения, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 10, корп. 2, лит. А, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Заместитель начальника управления-
начальник 13 ПСО ФПС ГПС В.В. Отставнов

Масальский Николай Игоревич
8(812)307-26-49

АКТ № 1

проверки пожарного оборудования водопроводных сетей

«09» 06 2023 г. г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель ЗАКАЗЧИКА: Врио зам директора по АХР Лисичкина
Должность, название организации, Фамилия и инициалы

представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: Инженер ООО «ПТК» Широченков Н.В.
Должность, название организации, Фамилия и инициалы

составили настоящий Акт по проверке работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на напор и водоотдачу, расположенного в здании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197371, Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д.10, корп.2, лит. А

В ходе проверки установлено, что водопроводная сеть в здании обеспечивает: напор у ПК № 8 расположенном на 2 этаже в наиболее удаленном от водомерного узла месте 0,37 МПа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 3,59 л/с. Высота компактной части струи при длине рукава 20 м и диаметре насадка 13 мм составляет более 6 м. Показатели водоотдачи соответствуют требованию норм, высота компактной струи соответствует требованию норм.

Испытания провел:
Инженер ООО «ПТК»
Должность и организация представителя Исполнителя
_____ Широченков Н.В.
подпись ФИО
М.П.

Присутствовал:
Врио директора
Должность и организация представителя Заказчика
_____ Малышкина О.Ю.
подпись ФИО
М.П.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ № 3

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» с одной стороны, и представитель «Заказчика» с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что огнезащитные работы выполнены «Подрядчиком» в полном объеме, в соответствии с Контрактом № 0172200004922000323/555 ОТ 30.01.2023 Г.

1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга
2. Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул.Ольховая, д.10, корп.2, лит.А.
3. Сроки проведения работ: с 21.08. 2023 г. по 21.08. 2023 г.
4. Местонахождение защищаемых конструкций: _____
5. Вид конструкций: шторы.
6. Подготовка поверхности: очистка от пыли и грязи.
7. Требуемая огнезащитная эффективность: трудновоспламеняемая ткань (по ГОСТ Р 50810-95), ткань с умеренной дымообразующей способностью (по ГОСТ 12.1.044-89).
8. Огнезащитное средство: «Нортекс-С» ТУ 2499-007-24505934-01, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00703.
9. Способ нанесения: методом распыления.
10. Расход: 150 гр/м².
11. Объем выполненных работ: 100 м².
12. Гарантийный срок службы покрытия без снижения огнезащитной эффективности 12 месяцев.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

Представитель:
«Заказчика»: _____
М.П.

«Подрядчика»: _____ /Дубинин И.А./
М.П.

ООО «ВЕНТСЕРВИС»

15 мая 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВентСервис»

АКТ
обследования состояния вентиляции в школе №555 Приморского района по адресу: ул. Ольховая, дом 10, корп.2

ООО «ВЕНТСЕРВИС» в лице главного инженера Мурашкина М.Ю., мастера по вентиляции Галкина Р.М., составили настоящий акт о том, что в шкоде №555 Приморского района- 4 вентиляционных установки, из них вытяжных-3,приточных-1

Характеристика вентиляционного оборудования

№пп	Вент. уст.	№ вентилят.	квт	об/мин
1.	В-1	5	2,2	1400
2.	В-2	2,5	0,55	2745
3.	В-3	4	1,5	1400
4.	П-1	6,3	5,5	1420

Все вентиляционные установки находятся в рабочем состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации. Все вентиляционные каналы и воздуховоды прочищены и пригодны для эксплуатации.

Системы дымоудаления и подпора отсутствуют.

Сопряжение систем приточно-вытяжной вентиляции и пожарной сигнализации имеется и находится в рабочем состоянии.

Мастер ООО «ВЕНТСЕРВИС» _____ Р.М.Галкин

Гл.инженер ООО «ВЕНТСЕРВИС» _____ М.Ю.Мурашкин

Общество с ограниченной ответственностью «ВентСервис» Санкт-Петербург